

August 2011

**Einwandige Edelstahl- Abgasanlage im mineralischen Schacht**

**eka- edelstahlkamine gmbh, Typ: einwandig, eka complex E, eka chromos E  
D 0036 CPD 90216 002 / 2004**

**Produktbezeichnung:**

Öl, Gas, Brennwert	1	DIN EN 1856-1 T200 - H1/P1 - W - V2 - L50045- Oxxx	<input type="checkbox"/>
Sanierung starr, flex	2	DIN EN 1856-1 T600 - N1 - W - V2 - L50045 - Gxxx	<input type="checkbox"/>
metallisch dichtend	3	DIN EN 1856-1 T600 - P1 - W - V2 - L50045 - Gxxx	<input type="checkbox"/>
metallisch dichtend	4	DIN EN 1856-1 T600 - H1 - W - V2 - L50045 - Gxxx	<input type="checkbox"/>
Öl, Gas, Festbrennstoff	5	DIN EN 1856-1 T600 - N1 - W - V2 - L99045 - Gxxx	<input type="checkbox"/>

**Abgasanlagenbezeichnung:**

Öl, Gas, Brennwert	1	DIN V 18160	T200-	P1-	W 2-	Oxxx-	L90	0,12*	<input type="checkbox"/>	(bitte ankreuzen)
Öl, Gas, Brennwert	1	DIN V 18160	T200-	H1-	W 2-	Oxxx-	L90	0,12*	<input type="checkbox"/>	(bitte ankreuzen)
Öl, Gas, Festbrennstoff	2	DIN V 18160	T600-	N1-	D 3-	Gxxx-	L90	0,12*	<input type="checkbox"/>	(bitte ankreuzen)
Öl, Gas, Festbrennstoff	2	DIN V 18160	T600-	N1-	W 2-	Oxxx-	L90	0,12*	<input type="checkbox"/>	(bitte ankreuzen)
Öl, Gas, Festbrennstoff	3	DIN V 18160	T600-	P1-	D 3-	Gxxx-	L90	0,12*	<input type="checkbox"/>	(bitte ankreuzen)
Öl, Gas, Festbrennstoff	3	DIN V 18160	T600-	P1-	W 2-	Oxxx-	L90	0,12*	<input type="checkbox"/>	(bitte ankreuzen)
Öl, Gas, Festbrennstoff	4	DIN V 18160	T600-	H1-	D 3-	Gxxx-	L90	0,12*	<input type="checkbox"/>	(bitte ankreuzen)
Öl, Gas, Festbrennstoff	4	DIN V 18160	T600-	H1-	W 2-	Oxxx-	L90	0,12*	<input type="checkbox"/>	(bitte ankreuzen)
Öl, Gas, Festbrennstoff	5	DIN V 18160	T600-	N1-	D 3-	Gxxx-	L90	0,12*	<input type="checkbox"/>	(bitte ankreuzen)
Öl, Gas, Festbrennstoff	5	DIN V 18160	T600-	N1-	W 2-	Oxxx-	L90	0,12*	<input type="checkbox"/>	(bitte ankreuzen)

**Nenndurchmesser:**

**Wärmedurchlasswiderstand\*:** \_\_\_\_\_ mm  
0, \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>K/W (des Schachtes)  
**tatsächlicher Abstand zu brennbaren Bauteilen** \_\_\_\_\_ mm hinterlüftet

**Einbauer:** \_\_\_\_\_

**Einbaudatum:** \_\_\_\_\_

**Abstände xxx: DN 80-300: 30mm; DN 350-450: 45 mm; DN 500-600: 60mm**